

МЧС РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

УПРАВЛЕНИЕ ПО СЕВЕРНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ ГЛАВНОГО

(наименование территориального органа МЧС России)

УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

3 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

(наименование органа государственного надзора)

125252, г. Москва, ул. Сальвадора Альенде, д. 4 к.1, телефон/факс: (499) 198-77-61, E-mail: saoz@gpn.moscow

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 118/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования г. Москвы

«Детская музыкальная школа имени К.В. Молчанова»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора района САО г. Москвы по пожарному надзору – начальника 3 РОНПР Управления по САО Главного управления МЧС России по г. Москве подполковника внутренней службы Паршина М.А. № 118 от 18 июня 2019 г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», в период: с 10 час.00 мин. до 16 час. 00 мин. «28» июня 2019 г.,

плановая выездная проверка

старшим инженером 3 РОНПР Управления по САО Главного управления МЧС России по г. Москве майором внутренней службы Тарасовым Алексеем Борисовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

помещений Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования г. Москвы «Детская музыкальная школа имени К.В. Молчанова», расположенных по адресу:

г. Москва, ул. Клинская, д. 8-а,

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Здание не в полном объеме оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации	НПБ 110-03, п.4, ст. 4, ч.3 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008, п. 1.2 СП 5.13130.2009	01.12.2019	
2.	Здание не в полном объеме оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	ст. 4, ч.3 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008, п. 7, табл.2 СП 3.13130.2009	01.12.2019	

3.	Не обеспечено наличие в помещении пожарного поста инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта	п. 64 ППР РФ, приложение № 15 Приказа № 261 от 28.06.2018	01.12.2019	
4.	Не проведены в полном объеме эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах	п. 24 ППР РФ	01.12.2019	
5.	Не проведена проверка качества огнезащитных покрытий строительных конструкций	п. 21 ППР РФ	01.12.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в декабре 2019 г.

(квартал, месяц)

Старший инженер 3 РОНПР Управления по CAO
Главного управления МЧС России по городу г. Москве,
майор внутренней службы Тарасов А.Б.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«28» июня 2019г.

Предписание для исполнения получила:

(подпись)
«28» июня 2019г.

директор Санникова Н.В.
(должность, фамилия, инициалы)